Branchement long type 2 triphasé

Type Harmonisé 300

les + techniques

- **Esthétique : Largeur identique côté rue et domaine privé.**
- **Accès facilité au disjoncteur pour le client.**
- **Panneau avec ouverture par le haut**

Type CGV

Type S20

utilisation

Le branchement triphasé d'un client lorsque la disposition des lieux ne permet pas de placer le point de livraison dans les locaux de l'utilisateur sans que la dérivation individuelle excède 30 mètres (NF C 14-100) est assuré par un branchement type 2. Dans le neuf, il est réalisé avec une enveloppe harmonisée 300 ou un CGV.
En maintenance, on peut utiliser un S20 sur socle.

description

- **Type Harmonisé**
  - Le matériel est présenté en 2 versions : coffret et borne, chacun équipé d'une platine type 2 Tri.
- **Type CGV**
  - Le matériel est constitué d'une borne CGV et d'une platine type 2 Tri.
- **Type S20**
  - Le matériel "Dos à dos Type 2" (CC / Compteur + Disjoncteur) est composée de 2 coffrets S20 sur socle assemblés dos à dos et équipés :
    - pour l'un, d'un branchement TRI + Téléreport,
    - pour l'autre d'un panneau CBE + Disjoncteur.

mise en oeuvre





dimensions

VOIR p. 139

références

Code Enedis	Code Eclair	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
CB301	CB303	BORNE HARMONISÉE 300 TYPE 2 TRI	-	1
CB302	CB304	COFFRET HARMONISÉ TYPE 2 TRI	-	1
N183		CGV TYPE 2 TRI	69 80 813	1
P537		ENS. 2 COFFRET SOCLE S20 TYPE 2 TRI + TEL	69 80 329	1

accessoire

Ces accessoires permettent de monter un compteur TRI (CBE ou LINKY®) et un disjoncteur de branchement.
Ils s'utilisent dans le cas des branchements type 2 selon la NF C 14-100 (branchements "longs").

PLATINE CGV TYPE 2 TRI

⇨ Pour borne **CGV** ou **Harmonisé**.



PANNEAU CBE TRI + DISJONCTEUR TYPE 2 S20

⇨ Pour **coffret S20**.

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
N182	PLATINE CGV TYPE 2 TRI	69 80 837	1
R416	PANNEAU CBE TRI + DISJONCTEUR TYPE 2 S20	69 80 326	1